

Реестр предписаний АИС ГЖИ

период отчета с 01.01.2019 по 31.12.2019

| №п/п | № и дата предписания | Адрес проверки | Нарушитель | ИНН | Адрес нарушителя | Содержание выданного предписания | Срок исполнения предписания | № протокола адм. правонарушения по итогам неисполнения предписания | Результат привлечения организации к адм. ответственности мировым судьей за неисполнение предписания | Статус |
|------|---|----------------------------|------------------------|------------|--|--|-----------------------------|--|---|-----------|
| 1 | 08ВХ/03-5825-26-17-2019/2/18 от 11.07.2019 г. | г.Одинцово, ул.Чикина д.11 | АО "СЭУ Трансинжстрой" | 5032246616 | 143005 Московская область, г.Одинцово, ул.Чикина д.12 пом.ХХVI | Осушение подвального помещения, восстановление теплоизоляции в подвальном помещении на трубопроводах ГВС, отопления, устранение вандальных надписей в под.2 на 8-9 эт., восстановление освещения под.2 на 3,4,5,7,9 эт., установить доводчики или иные устройства, обеспечивающие плотный притвор дверей на пожарной лестнице на 5,6,8 эт. под.3 | 31.07.2019 | 08ВХ/03-5825-26-17-2019/2/18 от 12.07.2019 г | административный штраф по ч.24 ст.19.5 КоАП РФ в размере 100 000 руб. | Исполнено |